Aération et assainissement

Principales exigences

Le code du travail définit les règles d'aération et d'assainissement pour les locaux fermés des bâtiments et de leurs aménagements. Ces règles sont soit à destination du maitre d'ouvrage lors de la construction soit à destination de l'employeur pour l'utilisation des locaux.

Selon l'utilisation qui est faite des locaux, sont établis les types de ventilation autorisés, les débits minimaux d'extraction et les prescriptions techniques applicables aux installations.

A noter cependant que, concernant les travaux en espace confiné, l'article R.4222-23 du code du travail vient préciser que dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les **lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre**, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.

Le <u>Titre Règles Générales du RGIE</u> comporte quelques dispositions en matière d'aération pour les installations de surface.

Le Décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires a abrogé le Titre Empoussiérage du RGIE depuis le 1er janvier 2014. Les dispositions relatives aux concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires du code du travail seont adaptées et complétées afin de prendre en compte les spécificités des industries extractives. Ces limites en concentration sont étendues à l'ensemble des lieux de travail, y compris ceux se trouvant à l'extérieur.

Le <u>Titre Aérage du RGIE</u> comporte les contraintes pour l'aération des travaux souterrains des mines et carrières.

Si la mine souterraine est considérée comme un local, les dispositions du code du travail viennent s'ajouter au titre Aérage du RGIE qui ne fixe aucun débit minimum d'extraction d'air mais impose la réalisation d'un dossier technique d'aérage.

Thèmes liés

<u>Thématiques RGIE > Règles générales</u>

Thématiques RGIE > Empoussiérage

Thématiques RGIE > Aérage

Dispositions applicables

Dispositions issues du code du travail

Code du travail > Partie Réglementaire >
Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre
II : Dispositions applicables aux lieux de
travail > Titre I : Obligations du maître
d'ouvrage pour la conception des lieux de
travail > Chapitre II : Aération et
assainissement

Dispositions spécifiques aux industries extractives

Décret n°80-331 du 07/05/80
portant Règlement Général des
Industries Extractives > Annexes >
Titre : Règles générales (Abrogé à
compter du 29 décembre 2021,
sauf les points 1 et 2 de l'article
16)

<u>Décret n°80-331 du 07/05/80</u> <u>portant Règlement Général des</u> <u>Industries Extractives</u> > <u>Annexes</u> > Titre : Aérage

Dispositions issues du code du travail	Dispositions spécifiques aux
	industries extractives
Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV : Santé et Sécurité au Travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > Chapitre II : Aération, assainissement	Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives > Annexes > Titre : Règles générales (Abrogé à compter du 29 décembre 2021, sauf les points 1 et 2 de l'article 16) Décret n°80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives > Annexes > Titre : Aérage
Arrêté du 09/10/87 relatif au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l'inspecteur du travail	
Arrêté du 08/10/87 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail	
Note Technique du 05/11/90 relative à l'aération et à l'assainissement des ambiances de travail	

Source URL: https://sstie.ineris.fr/taxonomy_term/320